



Volume de 6,301.07 m<sup>3</sup> dans la cratée  
 Volume 3ans = 4135m<sup>3</sup>  
 Volume gèrè = 1330m<sup>3</sup>  
 sous l'hyvèux

Volume du fossé: 200m<sup>3</sup> représentant  
 environ 20% du volume 3ans du  
 bassin versant et servant de  
 décantation. Le volume complémentaire  
 effectuè dans le bassin

Volume eau incendie = 360m<sup>3</sup>  
 Volume EP en simultané = 250m<sup>3</sup>  
 Volume total incendie = 610m<sup>3</sup>

1,601.10 m<sup>3</sup> dans la  
 cratée attèrè  
 Volume 3ans = 882.20m<sup>3</sup>  
 Volume gèrè = 888.77m<sup>3</sup>

2,811.07 m<sup>3</sup> dans la  
 cratée fracturèe  
 Volume 3ans = 228.93m<sup>3</sup>  
 Volume gèrè = 233.93m<sup>3</sup>

**CONSTRUCTION D'UN DEPOT DE BUS  
 AMIENS METROPOL**  
 Rue Paul-Emile Victor à RIVERY  
 AMIENS METROPOL

MAITRE D'OUVRAGE  
**AMIENS METROPOL**  
 80027 AMIENS Cedex 01

ARCHITECTES  
**SARL LHEUDE & LHEUDE Architectes**  
 LHEUDE  
 18 Rue Paul Victor - 80027 RIVERY SUR SEINE  
 Tél. : 02 38 66 86 95 - Fax : 02 38 56 29 13  
 @ : snc.lamalin@snc.lamalin.com

B.E.T. / C.E.  
**SNC-LAMALIN**  
 18 Rue Paul Victor - 80027 RIVERY SUR SEINE  
 @ : Usual.lamalin@snc.lamalin.com

ATELIER/GEOMETRES  
**atelier/geo/ges**  
 42 rue de la République - 80001 AMIENS Cedex 01  
 @ : ateliergeo@ateliergeo.com

APD  
 16  
**SCHEMA D'ASSAINISSEMENT**  
 002

PROJET  
 16328  
 PLAN N°  
 RESOLUTION  
 DATE  
 24/11/2018

LEGISLATION  
 APD  
 E.M.A.  
 N°  
 P.M.  
 15022

**LEGENDE**

- Réseau RTI
- Réseau EU
- Réseau EP deanche
- Séchoir de fractionnement des eaux pluviales (sous voirie)
- Tranchée d'infiltration des eaux pluviales (sous voirie)
- Bassin d'infiltration
- Fossé de collecte et de décantation (non enterré)
- Regard nifile
- Canaux à forte pente

