



**Sous-Direction  
OPÉRATIONNELLE  
Groupement  
PREVISION DES RISQUES**

Affaire suivie par : Cdt O. DESQUIENS  
Chef de service gestion des risques  
Dossier traité par : Ltn D. ROFFÉ  
☎ 03.21.21.81.64  
☎ 03.21.21.81.23  
✉ [Prevision@sdis62.fr](mailto:Prevision@sdis62.fr)  
Références : OD / DR / VB / 17-0254

Saint-Laurent-Blangy, le 01 février 2017

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

à

**PREFECTURE DE LA SOMME  
Direction des Affaires Juridiques  
Et de l'Administration Locale  
Bureau de l'Administration Générale  
et de l'Utilité Publique  
51 rue de la République  
CS 42001  
80020 AMIENS CEDEX 9**

**Affaire suivie par Mme S. LEROY**

**Objet :** Préviation Industrielle : Installations Classées  
**LE TRANSLOY (62) et SAILLY-SAILLISEL (80) :** Avis sur Demande  
d'Autorisation d'Exploiter pour la Préfecture :  
**Parc éolien extension du seuil de Bapaume (Document Unique).**

**Réf. :** Transmission du dossier en date du 19/01/2017 (Plateforme ALFRESCO) arrivé dans  
mes services le 19/01/2017.

Par courrier cité en référence, vous m'avez adressé, pour avis, le dossier  
présenté par Monsieur Antoine BREBION représentant la SAS Les Vents du  
Bapalmois relatif à sa demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien.

## **1. Description**

La société Les Vents du Bapalmois projette de construire et d'exploiter un parc  
éolien sur les communes de Le Transloy (62) et Sailly-Saillisel (80) sur le territoire  
des Communautés de Communes du Sud Artois et de Haute Somme dans les  
Départements du Pas de Calais et de la Somme.

Le projet de l'extension du seuil de Bapaume comporte 5 aérogénérateurs de  
3,3 MW de puissance unitaire, pour une hauteur totale de 164,5 m (rotor de 117 m  
de diamètre et mât de 106 m).

## **2. Classement**

### **Activité :**

Le projet est assujetti : Code de l'Urbanisme, C.C.H, Code du Travail

Est soumis : au code de l'environnement



Intitulé	Rubrique	Régime
Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs. 1. comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m 2. comprenant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance installée: a) supérieure ou égale à 20 MW A b) inférieure à 20 MW D	2980-1	A

### 3. Avis

#### 3.1. Accessibilité aux secours :

- Aménager des accès judicieusement répartis permettant aux sapeurs-pompiers de pénétrer sur le parc éolien et à proximité des installations.
- Ces accès devront être entretenus de manière pérenne.

#### 3.2. Localisation :

- Fournir au SDIS 62 les coordonnées géographiques d'implantation des installations.
- Lors de la phase chantier, il y aura lieu de définir au préalable avec le SDIS 62 les PSP (Points de Secours Publics).

#### 3.3. Identification :

- Mettre en place avec le SDIS 62 une procédure d'identification simple, rapide et fiable de chaque installation.
- Un numéro d'identification unique, propre à chaque installation sera communiqué au SDIS 62 et affiché clairement sur le mât, ainsi que les panneaux d'accès.

#### 3.4. Alerte :

- L'exploitant est tenu d'établir un schéma d'alerte cohérent et efficace, avec un numéro d'appel unique « 18 ».

#### 3.5. Risques :

- Afficher de manière visible à l'entrée des périmètres de sécurité des parcs les consignes de sécurité et les risques associés.

- Afficher de manière visible à l'entrée des installations consignes de sécurité et les risques associés.
- L'exploitant est tenu de mettre en sécurité son installation dès l'alerte des secours publics.

**Avis :**

En conclusion et au regard de ces prescriptions, il est proposé un **AVIS FAVORABLE** à la demande d'Autorisation d'Exploiter sous réserve du respect des dispositions présentées dans le dossier ainsi que des prescriptions édictées dans ce rapport.

Pour le Directeur Départemental,  
Le Chef de la Sous-Direction Opérationnelle,



**Colonel Didier LARGILLIERE**

Copie à :

- Mr le Maire de Le Transloy
- M. le Chef du Groupement Est
- M. le Chef du C.I.S. Bapaume