



ENGAGEMENT

Je soussigné, Patrick GAILLARD, président du **Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux (SITE) de Flixecourt**, demeurant en Mairie de FLIXECOURT – 35 rue Roger Godard – 80420 FLIXECOURT, **m'engage à autoriser la société JJA Easy Logistique à se raccorder – 2ème tranche portant à 275 équivalents habitants jour au réseau d'assainissement eaux usées relié à l'usine de dépollution de Flixecourt**, les besoins étant fixés comme suit :

Charge hydraulique :

- Rappel du domaine de référence de l'usine de dépollution : **1 200 m³/j**
- Charge moyenne actuelle :

Année	2016	2017	2018	2019 (à fin mai)
Volume moyen journalier	966 m ³ /j	907 m ³ /j	905 m ³ /j	850 m ³ /j
Taux de charge hydraulique moyen	81 %	76 %	75%	71 %

En considérant une consommation de 100 litres/j/Équivalents Habitant, la charge hydraulique supplémentaire avoisinerait les **27 m³/j**.

- Impact de cette charge supplémentaire sur les données précédentes :

Année	2016	2017	2018	2019 (à fin mai)
Volume moyen journalier	966+27 = 993 m³/j	907+27 = 934 m³/j	905+27 = 932 m³/j	850 + 27 = 877 m³/j
Taux de charge hydraulique moyen estimé	82 %	78 %	78%	73%

Charge de pollution :

- Rappel du domaine de référence de la lagune sur le paramètre DBO₅ : **324 kg/j**
- Charge moyenne actuelle :

Année	2016	2017	2018	2019 (à fin mai)
Charge moyenne en DBO5	188 kg/j	182 kg/j	160 kg/j	178 kg/j
Taux de charge moyen	58%	56%	49%	55%

En considérant une charge en DBO5 de 60 g/j/Equivalents Habitant, la charge supplémentaire serait de 17 kg DBO5/j.

- Impact de cette charge supplémentaire sur les données précédentes :

Année	2016	2017	2018	2019 (à fin mai)
Charge moyenne en DBO5	188+17 = 205 kg/j	182+17 = 199 kg/j	160+17 = 177 kg/j	178+17 = 195 kg/j
Taux de charge moyen estimé	63%	61 %	54%	60%

L'usine de dépollution est donc en mesure d'accepter une augmentation de la pollution correspondante à 275 équivalents/habitants/j.

Il est entendu qu'une convention de raccordement à établir entre la société JJA Easy Logistique et le SITE de FLIXECOURT, en concertation avec VEOLIA EAU, fermier du SITE de Flixecourt, sera nécessaire, lorsque le permis de construire du ou des bâtiments à construire sera délivré. Celle-ci déterminera les modalités de raccordement au réseau des ouvrages ainsi que la charge annuelle de la redevance d'assainissement à régler au SITE de Flixecourt par la société JJA Easy Logistique.

Fait à FLIXECOURT, le 11 juillet 2019
Le Président
Patrick GAILLARD

