



# energieTEAM

## DEMANDE D'APPROBATION AU TITRE DU CODE DE L'ENERGIE Liaisons électriques internes - Parcs éoliens

RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

### PROJET D'EXÉCUTION

### En application de l'Article R323-40 du Code de l'énergie

#### INTERLOCUTEURS

Ludovic LEBLANC

N° Tél : 02.41.61.61.12 - 06.19.36.55.29

N° Fax : 02.41.61.23.37

@ : ludovic.leblanc@energieteam.fr

#### NOM DE L'AFFAIRE

PARC EOLIEN D'ALLENAY & FRIAUCOURT

#### MAÎTRE D'OUVRAGE

FERME EOLIENNE DES TERRES À FLACONS SASU

233, rue du faubourg Saint-Martin

75010 PARIS

#### MAÎTRE D'OEUVRE

#### NATURES DES TRAVAUX :

Pose d'un câble souterrain HTA 20 KV, d'une liaison équipotentielle ainsi qu'une liaison interne de télécommunication en fibre optique entre les éoliennes et le poste de livraison afin d'évacuer l'électricité produite et de superviser le parc éolien en phase d'exploitation.

Commune(s) concernée(s) : ALLENAY

N° INSEE : 80018

FRIAUCOURT

80364

#### BORDEREAU DES PIÈCES

- 1 - FICHES DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
- 2 - MÉMOIRE DESCRIPTIF
- 3 - NOTICE D'IMPACT
- 4 - SITUATION - PLAN DES TRAVAUX SOUTERRAINS / SYNOPTIQUE / COUPES

#### Date et Signature du Maître d'Ouvrage

A OUST-MAREST, le 24 janvier 2017.

Ralf GRASS,  
Président.