

Prescription de l'arrêté ICPE			Justification
1.3	Intégration dans le paysage	L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...), l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.	Les abords du site sont particulièrement soignés : pelouses, arbres, fleurs... Les espaces verts sont entretenus par une société avec laquelle la société établira un contrat. Conforme
1.4	Etat des matières stockées	L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.	L'exploitant disposera d'un inventaire ainsi que de Fiches de Données de Sécurité des éventuelles matières dangereuses. Ces éléments sont mis à disposition du SDIS et de l'inspection de installations classées. Conforme
1.5	Dispositions en cas d'incendie	En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion du post-accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l'exploitant.	En cas de sinistre, l'exploitant s'engage à réaliser un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire (prélèvements dans l'air, dans les sols, points d'eau environnants). Conforme
1.6	Eau		

1.6.1	Plan des réseaux	<p>Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.</p> <p>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.</p> <p>Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;</li> <li>– les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;</li> <li>– les secteurs collectés et les réseaux associés ;</li> <li>– les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;</li> <li>– les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).</li> </ul>	Plan ICPE Conforme
1.6.2	Entretien et surveillance	<p>Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches (sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.</p> <p>Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.</p>	<p>Une disconnexion sera mise en place sur le réseau AEP alimentant le nouveau bâtiment.</p> <p>Conforme</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.	
1.6.3	Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets	<p>Les effluents rejetés sont exempts :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– de matières flottantes ;</li> <li>– de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;</li> <li>– de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.</li> </ul>	<p>Le nouveau bâtiment ne générera pas d'eaux industrielles. Le bâtiment aura uniquement des eaux sanitaires (zone de bureaux).</p> <p>Les eaux d'extinction en cas d'incendie seront confinées dans le bassin étanche d'un volume utile de 2910m<sup>3</sup></p> <p>Les eaux pluviales issues des voiries, susceptibles d'être polluées seront collectées et traitées via un séparateur hydrocarbures, transiteront par le bassin étanche (mutualisé rétention des eaux d'extinction) avant rejet vers le bassin d'infiltration de 1 135 m<sup>2</sup>. Cf. Volume 3 Conforme</p>
1.6.4	Eaux pluviales	<p>Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.</p> <p>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.</p>	<p>Les eaux de toitures des extensions non souillées seront collectées par gouttières et seront dirigées vers le bassin étanche puis vers le bassin d'infiltration créé au nord-ouest du Transtockeur.</p> <p>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées seront collectées par le réseau spécifique associé aux nouvelles voiries et transiteront par des séparateur hydrocarbures avant d'être collectées dans le bassin étanche, puis rejetées vers le bassin d'infiltration. Cf. Volume 3 Conforme</p>

## Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

	<p>Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pH compris entre 5,5 et 8,5 ;</li> <li>– la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;</li> <li>– l'effluent ne dégage aucune odeur ;</li> <li>– teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;</li> <li>– teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;</li> <li>– teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;</li> <li>– teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l.</li> </ul> <p>Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.</p> <p>En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.</p>	<p>Les eaux pluviales respecteront les conditions et les valeurs limites de rejet.</p> <p>Le dimensionnement de la rétention des eaux pluviales de l'établissement est basé sur la note dite doctrine des Hauts de France : D9A+pluie de retour 10 ans – volume d'intempéries.</p> <p>Les eaux ruisselant sur le site seront collectées vers le bassin étanche de volume utile de 2910 m<sup>3</sup> qui sert également à la rétention des eaux d'extinction en cas d'incendie, avant d'être dirigées vers le bassin d'infiltration : 1135 m<sup>2</sup> de surface et infiltrées dans le sol.</p> <p>Les eaux seront infiltrées sur le site et ne seront pas envoyées dans un ouvrage collectif de collecte ni vers un cours d'eau. Cf. Volume 3</p>
--	--	---

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

1.6.5	Eaux domestiques	Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.	Le réseau des eaux domestiques sera indépendant du réseau de collecte des eaux pluviales (voiries et toitures). Les eaux usées sanitaires seront envoyées au réseau collectif de la commune.  Cf. Volume 3
1.7	Déchets		
1.7.1	Généralités	L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : – limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; – trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; – s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ; – s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.	L'ensemble des déchets ménagers, industriels, dangereux, non dangereux, sont triés sur le site et envoyés vers les filières de traitement, recyclage et/ou élimination adaptées.  Dailyer s'inscrit dans une démarche de réduction des déchets à la source.  Le projet ne modifie pas le type ni la quantité de déchets actuellement produits par l'entreprise.  Cf. Volume 3
1.7.2	Stockage des déchets	Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.	Les déchets seront stockés au sein d'une zone déchets. Le stockage des déchets sur le site n'entraîne aucune gêne pour le voisinage ni aucune pollution des eaux et des sols. Conforme Cf. Volume 3

1.7.3	Gestion des déchets	<p>Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure de justifier la gestion adaptée de ces déchets sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.</p> <p>Tout brûlage à l'air libre est interdit.</p>	<p>Un registre des déchets est tenu sur le site et permet de justifier de la gestion, collecte et traitement des déchets dans les filières adaptées.</p> <p>La quantité de déchets produits par l'entreprise restera inchangée.</p> <p>Cf. Volume 3</p>
2	Règles d'implantation	<p>I. – Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m<sup>2</sup>) ;</li> <li>– des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises conformes aux dispositions du point 4. de la présente annexe sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m<sup>2</sup>),</li> </ul>	<p>Le calcul des flux thermiques est réalisé sur la base de la capacité de stockage maximale. La structure de l'entrepôt est R120 (hors murs REI240), le désenfumage est pris égal à 2%. La puissance de rayonnement et le temps de combustion sont relatifs à la composition moyenne d'une palette rubrique 1510.</p> <p>Les flux thermiques ont été modélisés pour un incendie de la cellule 1 de la cellule 2 et du buffer pris séparément. Les durées d'incendie sont au maximum de 236 minutes. Les parois séparatives inter-cellules sont de degré coupe-feu REI 240 ce qui permet de contenir l'incendie à une cellule ; il n'y a donc pas de nécessité faire une modélisation d'un incendie généralisé à deux cellules.</p> <p>Pour chaque incendie, l'ensemble des flux de 5 kW/m<sup>2</sup> sont maintenus dans les limites du site.</p> <p>Les flux de 3 kW/m<sup>2</sup> sortent d'environ 32 m à l'ouest du site et de 13 m au nord du site. Ces dépassements restent conformes à l'arrêté du 11/04/2017.</p> <p>Aucun effet domino n'atteint les installations voisines.</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

	<p>Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG (référéncée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m<sup>2</sup>) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.</p>	<p>Par ailleurs, les locaux du bâtiment de production existant implanté dans la zone d'effets dominos ne présentent aucun stockage de matières combustibles. Il n'y a pas de risque de propagation de l'incendie vers ces locaux par effet domino.</p> <p>Conforme</p>
	<p>II. – Pour les installations soumises à déclaration, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, sans être inférieures à 20 m, à moins qu'un dispositif séparatif E120 soit mis en place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m<sup>2</sup>) restent à l'intérieur du site.</p>	<p>Non-concerné</p>

## Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		<p>III. – Les parois externes des cellules de l'entrepôt sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs de matières et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager à l'entrepôt. A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté.</p>	<p>Il n'y a aucun stockage extérieur de matières. Les zones de stationnement VL sont très éloignées des façades du bâtiment. Il en est de même pour la zone de stationnement PL. Conforme</p>
3	Accessibilité		
3.1	Accessibilité au site	<p>L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.</p>	<p>Le site dispose de 3 accès permanents permettant l'accès des secours à tout moment depuis la route départementale RD 135. Plan des 35m ICPE Conforme</p>
		<p>Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.</p>	<p>Le stationnement de véhicules liés à l'exploitation n'entraîne aucune gêne pour l'accessibilité des secours sur le site, depuis la voie publique. Plan des 35m ICPE Conforme</p>
3.2	Voie « engins »	<p>Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;</li> <li>– l'accès au bâtiment ;</li> </ul>	<p>Le nouveau bâtiment de stockage est directement accessible depuis la voie engins sur 3 façades. La voie engin, maintenue dégagée, permet la circulation sur la périphérie complète du site, elle ne présente pas d'impasse.</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;</li> <li>– l'accès aux aires de stationnement des engins.</li> </ul> <p>Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.</p>	<p>Plan de masse Conforme</p>
	<p>Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la largeur utile est au minimum de 6 mètres, -la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres</li> <li>- la pente inférieure à 15 % ;</li> <li>-dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de <math>S = 15/R</math> mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;</li> <li>-la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;</li> <li>-chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;</li> <li>-aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.</li> </ul> <p>En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.</p>	<p>La voie engin ne présente aucun obstacle aérien (auvent, portique...).</p> <p>La largeur de la voie engins sera au minimum de 6 mètres.</p> <p>La force de portance de la voie est calculées pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu.</p> <p>Les espaces entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et le stationnement des engins sont maintenus dégagés de tout obstacle.</p> <p>Plan de masse Conforme</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		Pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le positionnement de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier de demande.	
3.3	Aires de stationnement		
3.3.1	Aires de mise en station des moyens aériens	<p>Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au 3.2.</p> <p>Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.</p> <p>Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.</p> <p>Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.</p>	<p>D'après le SDIS, bien que la longueur du mur coupe-feu séparant les deux cellules de grande hauteur soit supérieure à 50 m, aucune aire de mise en station des moyens aériens (AMSMA) n'est requise directement au droit de ce mur puisqu'elle serait inutilisable opérationnellement (le SDIS 80 ne dispose pas de moyens aériens permettant de monter à une hauteur suffisante par rapport à la hauteur de bâtiment (33,21 m à l'acrotère)).</p> <p>Une AMSMA sera implantée à chaque extrémité du couloir de liaison entre le bâtiment de stockage et le bâtiment existant.</p> <p>Une troisième AMSMA sera implantée à l'extrémité Ouest du mur séparant le buffer du bâtiment de grande hauteur.</p> <p>Plan des 35m ICPE</p> <p>Conforme</p>
		<p>Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6 000 m<sup>2</sup> d'autres cellules sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;</li> <li>– soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont</li> </ul>	<p>Non-concerné (cellules inférieures à 6000 m<sup>2</sup>)</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

	indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant.	
	<p>Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.</p> <p>Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.</p>	Non-concerné
	<p>Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;</li> <li>– elle comporte une matérialisation au sol ;</li> <li>– aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;</li> <li>– la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;</li> <li>– elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés</li> </ul>	<p>Les 3 aires de mise en station des moyens aériens présenteront les caractéristiques réglementaires requises.</p> <p>Plan des 35m ICPE</p> <p>Conforme</p>

		<p>à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de la présente annexe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Les dispositions du présent point ne sont pas exigées pour les cellules de moins de 2 000 mètres carrés de surface respectant les dispositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;</li> <li>– la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;</li> <li>– la cellule ne comporte pas de mezzanine.</li> </ul>	
3.3.2	Aires de stationnement des engins	<p>Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au 3.2. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.</p> <p>Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout</p>	<p>Non-concerné</p> <p>Chaque point d'eau incendie disposera de son aire de stationnement, directement accessible depuis la voie engins.</p> <p>Plan de masse</p> <p>Conforme</p>

	<p>ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette annexe.</p> <p>Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;</li> <li>– elle comporte une matérialisation au sol ;</li> <li>– elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;</li> <li>– elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ;</li> </ul> <p>si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de la présente annexe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.</li> </ul>	<p>Ces aires seront maintenues dégagées.</p> <p>Ces aires présenteront les caractéristiques réglementaires requises.</p> <p>Conforme</p>
--	--	--

3.4	Accès aux issues et quais de déchargement	<p>A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.</p> <p>Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs.</p> <p>Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe des accès de plain-pied.</p> <p>Dans le cas de bâtiments existants abritant une installation nécessitant le dépôt d'un nouveau dossier, et sous réserve d'impossibilité technique, l'accès aux issues du bâtiment ou à l'installation peut se faire par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Dans ce cas, l'alinéa précédent n'est pas applicable.</p> <p>Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif coupe-feu, une ouverture munie d'un dispositif manœuvrable par les services d'incendie et de secours ou par l'exploitant depuis l'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en œuvre des moyens hydrauliques de plain-pied.</p> <p>Dans le cas où le dispositif est manœuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier fixe les mesures organisationnelles permettant l'accès des services d'incendie et de secours par cette ouverture en cas de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette annexe.</p>	<p>Tous les accès au IS sont accompagnés de chemin d'une largeur minimale de 1.80m.</p> <p>La cellule 1 présente une issue de secours de largeur 1,80 m en façades nord .</p> <p>La cellule 2 présente une issue de secours de largeur 1,80 m en façade nord.</p> <p>Le buffer présente une issue de secours de largeur 1,80 m en façade ouest.</p> <p>Les quais sont équipés d'une rampe de plus de 1,80 m de largeur et de pente inférieure à 10%.</p> <p>Conforme</p> <p>Non-concerné</p> <p>Conforme</p>
-----	---	---	--

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

3.5	Documents à disposition des services d'incendie et de secours	<p>L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-les plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;</li> <li>-des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;</li> </ul> <p>Ces documents sont annexés au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette annexe</p>	<p>Les plans des locaux localisant les risques et les moyens de protection incendie et les consignes pour l'accès aux secours seront mises à dispositions de secours par l'exploitant.</p> <p>Conforme</p>
4	Dispositions constructives	<p>Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.</p>	<p>La non-ruine en chaîne et la ruine vers l'intérieur du bâtiment ont été prises en compte dans sa conception.</p> <p>Conforme</p>
		<p>L'ensemble de la structure est a minima R 15.</p>	<p>Poteaux R120 (hors murs REI 240) pour les deux cellules de grande hauteur et le buffer.</p> <p>Conforme</p>
		<p>Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie.</p>	<p>L'ensemble des murs extérieurs des 3 cellules sont en panneaux béton.</p> <p>Le bâtiment sera sprinklé.</p> <p>Conforme</p>
		<p>Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0.</p> <p>Cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque incendie, par la direction</p>	<p>Toitures bac acier + isolant + étanchéité pvc</p> <p>Conforme</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

	générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur.	
	<p>Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est pas exigible lorsque, d'une part, le système « support + isolants » est de classe B s1 d0, et d'autre part :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;</li> <li>– ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;</li> <li>– ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle protecteur vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé durant au moins une demi-heure.</li> </ul>	
	Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).	Couverture Broof (t3) Conforme
	Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.	Lanterneaux de désenfumage en polycarbonate d0 : non gouttant. Conforme
	Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures porteuses des	Non-concerné (un seul niveau)

## Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

	<p>planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur.</p> <p>Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est au moins R 60.</p> <p>Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloués par des parois au moins REI 60 et construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils débouchent soit directement à l'air libre, soit dans un espace protégé. Les blocs- portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont au moins E 60 C2.</p>	<p>Le bâtiment High Bay a une hauteur à l'acrotère de 34,04 mètres. Le bâtiment Low Bay a une hauteur à l'acrotère de 25,05 mètres. La structure est stable 120 minutes a minima. Conforme</p> <p>Non-concerné</p>
	<p>Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes).</p> <p>A l'exception des bureaux dits de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. Ils ne peuvent être contigus aux cellules où sont présentes des matières dangereuses. Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication</p>	<p>Les locaux techniques seront séparés des stockages et des autres locaux par des murs et un plafond REI 120. Conforme</p> <p>Les bureaux seront créés en R+1, au-dessus des quais, juste au sud du buffer (mur séparatif commun). Ils seront délimités par des planchers bas et haut en béton. Le mur nord des bureaux, séparatif du buffer sera REI 120 (panneaux en laine de roche EI120 sur structure R120). Ce mur coupe-feu continuera jusqu'à l'acrotère du buffer. Ainsi les bureaux seront ainsi installés dans un volume coupe-feu vis-a-vis du buffer. Conforme</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		<p>munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément au point 6, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est située au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage). De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en étage le plancher est également au moins REI 120.</p> <p>Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont conservés et intégrés au dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe.</p>	
5	Désenfumage	<p>Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés.</p>	<p>Chacune des cellules de grande hauteur est divisées en 3 cantons de surface inférieure à 1650 m<sup>2</sup> et de longueur inférieure à 60 m.</p> <p>Le buffer est divisé en 2 cantons.</p> <p>Les écrans de cantonnement sont réalisés par la structure et des retombées de bardage.</p> <p>Conforme</p>
		<p>Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.</p>	<p>Mise en œuvre d'exutoires de fumées en toiture.</p> <p>Plan de masse</p> <p>Conforme</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		<p>Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.</p>	<p>Pour chacune des 2 cellules de grande hauteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Canton nord (1435 m<sup>2</sup>) : 7 exutoires de 4,1 m<sup>2</sup> de surface utile, soit 28,7 m<sup>2</sup></li> <li>- Canton centre (1230 m<sup>2</sup>) : 6 exutoires, soit 24,6 m<sup>2</sup></li> <li>- Canton Sud (1572 m<sup>2</sup>) : 8 exutoires, soit 32,8 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Pour le buffer : 4 exutoires de 4,1 m<sup>2</sup>, de surface utile, soit 16,4 m<sup>2</sup> pour chaque canton (de surface respective 755 m<sup>2</sup>).</p> <p>Conforme</p>
		<p>Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.</p> <p>Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure à 15 m.</p>	<p>Le déclenchement du désenfumage est indépendant de celui du système de sprinklage (température de déclenchement du sprinklage inférieure à la température de déclenchement des désenfumages).</p> <p>Conforme</p>
		<p>La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune</p>	<p>Les commandes manuelles des exutoires seront placées proches des issues de secours en deux points opposés pour chacune des cellules (2 cellules de grande hauteur et buffer).</p> <p>Conforme</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		des cellules de stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances.	
		<p>Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.</p> <p>En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément à la réglementation applicable aux établissements recevant du public.</p> <p>Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.</p>	<p>Le besoin calculé sur la base du plus grand canton des cellules de grande hauteur est de 32,8 m<sup>2</sup> et de 16,4 m<sup>2</sup> pour le buffer.</p> <p>Les amenées d'air seront assurées par les portes et des grilles de ventilation en façade.</p> <p>Conforme</p> <p>Non-concerné</p>
6	Compartimentage	<p>L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin de réduire la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie.</p> <p>Le volume de matières maximum susceptible d'être stockées ne dépasse pas 600 000 m<sup>3</sup>, sauf disposition contraire expresse dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, pris le cas échéant en application de l'article 5 du présent arrêté.</p> <p>Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre. Pour</p>	<p>Le volume de matières stockées est inférieur à 600 000 m<sup>3</sup></p> <p>Conforme</p>

## Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

	atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes :	
	– les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une matérialisation ;	Les 3 cellules de stockage seront séparées par des murs REI240. Conforme
	– les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures manœuvrables sont associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2 ;	Calfeutrement pour les câbles et tuyauteries (degré de résistance identique à celui du mur traversé). Tous les éléments en murs coupe-feu 2h (REI 120) s'ils sont percés d'ouvertures, le seront par des portes coupe-feu 2h  Chaque traversée piétonne des murs coupe-feu 4h (REI 240) sera constituée de deux portes EI120 séparées par un sas côté buffer.  Conforme
	-si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d'autre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.  -La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d1.	Murs extérieurs à minima REI 120, pas de prolongement nécessaire.  Des bandes de protection seront installées en toiture des cellules de grande hauteur de chaque côté du mur séparatif et sur la toiture du buffer le long du mur séparant le buffer du high bay. Bandes en paxalu ou équivalent avec en surface une feuille métallique a2s1d1.  Conforme

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		<p>Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche ou des moyens fixe d'aspersion d'eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules adjacentes sous réserve de justification ;</p> <p>- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Cette disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture, est mis en place.</p>	<p>Le mur séparant les cellules de stockage de grande hauteur dépasse de 1 m au droit du franchissement.</p> <p>Le mur séparant les cellules de grande hauteur et le buffer est REI 240 jusqu'en sous-face de toiture des cellules de grande hauteur. La différence de niveau entre la toiture des cellules et la toiture du buffer est de 8 m.</p> <p>Conforme</p>
7	Dimensions des cellules	<p>La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 12 000 mètres carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie.</p> <p>La hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres.</p>	<p>La surface de chaque cellule de grande hauteur est de 4239 m<sup>2</sup> et la surface du buffer est de 1500 m<sup>2</sup>.</p> <p>Les 3 cellules seront sprinklées.</p> <p>Le système de sprinklage sera conforme à l'une des 3 normes APSAD, NFPA ou FM.</p> <p>Plan de RDC</p> <p>Conforme</p> <p>La hauteur au faitage des cellules de grande hauteur est de 33,21 m et celle du buffer est de 24,61 m au maximum.</p>
		<p>Toutefois, sous réserve que l'exploitant s'engage, dans son dossier de demande, à maintenir un niveau de sécurité équivalent, le préfet peut également autoriser ou enregistrer l'exploitation de l'entrepôt dans les cas de figure ci-dessous :</p> <p>1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m<sup>2</sup> si leurs hauteurs respectives ne dépassent pas 13,70 m et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant ;</p>	<p>La surface respective de chaque cellule est inférieure à 6000 m<sup>2</sup> et le système de sprinklage permet à lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant.</p> <p>Conforme</p>

		<p>2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont inférieures ou égales à 6 000 m<sup>2</sup> et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant.</p> <p>A l'appui de cet engagement, l'exploitant fournit une étude spécifique d'ingénierie incendie qui démontre que la cinétique d'incendie est compatible avec la mise en sécurité et l'évacuation des personnes présentes dans l'installation et l'intervention des services de secours aux fins de sauvetage de ces personnes.</p> <p>Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour éviter que la ruine d'un élément suite à un sinistre n'entraîne une ruine en chaîne ou un effondrement de la structure vers l'extérieur.</p> <p>Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant intègre au dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe, la démonstration que la construction réalisée permet effectivement d'assurer que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.</p> <p>Dans ce cas, l'installation doit disposer d'un plan de défense incendie prévu au point 23.</p> <p>Les dispositions du présent 7 s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des articles 3 à 5 de l'arrêté.</p>	
			<p>Une étude de sécurité incendie sera réalisée avant la mise en service de l'installation.</p> <p>La démonstration de la non-ruine en chaîne et de la non-ruine vers l'extérieur sera fournie avant mise en exploitation du bâtiment.</p> <p>Conforme</p>
8	Matières dangereuses et	<p>Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être</p>	<p>Aucune matière dangereuse ne sera stockée dans les cellules de grande hauteur et dans le buffer.</p> <p>Conforme</p>

	chimiquement incompatibles	stockées dans la même cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité. De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les zones de réception.	
9	Conditions de stockage	<p>Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage. Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.</p> <p>Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante :</p> <p>1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m<sup>2</sup> ;</p> <p>2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;</p> <p>3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.</p> <p>En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes :</p>	<p>La distance sera au minimum de 1m entre les têtes de sprinkleurs et le point le plus haut des stockages.</p> <p>Il n'y aucune matière stockée en vrac dans l'entrepôt.</p> <p>Pas de stockage en masse.</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

	<p>1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;</p> <p>2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.</p> <p>La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, cette limitation ne s'applique qu'aux produits visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.</p> <p>Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663, au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d'un système d'extinction automatique adapté.</p>	<p>Non-concerné (présence de sprinklage)</p> <p>Aucun matière dangereuse stockée</p> <p>Aucune mezzanine</p>
--	--	--

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

10	Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux	Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.	Non-concerné
		Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut. Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.	Non-concerné
11	Eaux d'extinction incendie	Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce	Le volume d'eaux d'extinction à mettre en rétention et lié au projet est estimé à 1830 m3.  Dans le cas de l'incendie du transtockeur, cette rétention sera assurée dans le bassin étanche créé à l'ouest du bâtiment de grande hauteur et en partie dans le bâtiment par la mise en place de ressauts de 2,5 cm au

	<p>confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au bâtiment. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.</p> <p>En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.</p> <p>En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.</p> <p>Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la somme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie déterminé selon les dispositions du point 13 ci-dessous, d'une part ;</li> <li>–du volume de liquide libéré par cet incendie, d'autre part ;</li> <li>–du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.</li> </ul> <p>Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé.</p> <p>Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au document technique D9a (guide</p>	<p>niveau des portes des cellules de grande hauteur. Le volume stocké dans le bâtiment sera d'environ 180 m<sup>3</sup>.</p> <p>Dans le cas de l'incendie de l'extension de la production, la rétention sera assurée dans le bassin étanche créé et dans le réseau d'eaux usées industrielles et le bassin de décantation du site qui présente un volume libre de 500 m<sup>3</sup>.</p> <p>Le bassin étanche créé dans le cadre du projet aura un volume utile de 2910 m<sup>3</sup>. Son dimensionnement est détaillé dans le chapitre 3-III du Volume 3 du présent dossier.</p> <p>Conforme</p> <p>Système gravitaire.</p>
--	--	---

		<p>pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition août 2004).</p> <p>Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.</p>	<p>Conforme</p> <p>L'exploitant garantie le bon état de marche de ces dispositifs. Vanne sur les réseaux d'eaux pluviales de toiture et de voirie. Conforme</p>
12	Détection automatique d'incendie	<p>La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.</p>	<p>La détection automatique incendie dans les 2 cellules de grande hauteur, le buffer, l'extension de la production et le couloir intermédiaire sera assurée par le système de sprinklage.</p> <p>Les zones non sprinklées seront équipés de détecteurs de fumées. Conforme</p>

		<p>Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à l'exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu.</p> <p>Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.</p> <p>Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.</p>	
13	Moyens de lutte contre l'incendie	<p>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :</p> <p>– d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :</p> <p>a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;</p> <p>b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.</p>	<p>Le besoin en eaux d'incendie est estimé à 480 m<sup>3</sup> pour une durée de 2 heures, soit 240 m<sup>3</sup>/h.</p> <p>Ce besoin sera satisfait par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quatre poteaux incendie implantés sur le site à moins de 100 m du bâtiment de grande hauteur, présentant chacun un débit de 60 m<sup>3</sup>/h,</li> <li>- Ces poteaux seront alimentés par une cuve de 680 m<sup>3</sup> équipée d'un surpresseur.</li> </ul>

	<p>Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.</p> <p>L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours)</p>	<p><b><u>Demande de dérogation :</u></b></p> <p>Sur demande du SDIS les poteaux incendie liés au projet ne peuvent être implantés dans les zones d'effets thermiques de 3 kW/m². Ceci implique de décaler les 2 poteaux incendie prévus à l'ouest du site et de les espacer ainsi de 180 m au lieu de 150 m maximum prescrits par l'arrêté du 11 avril 2017.</p> <p>Ce point a été accepté par le SDIS puisque la circulation sur la périphérie complète du site est possible et que ces 2 poteaux sont placés à proximité immédiate des accès au site permettant une accessibilité efficace par les services de secours et une intervention précoce.</p> <p><b>Une dérogation mineure est demandée sur ce point.</b></p>
	<p>– d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;</p>	<p>Il est prévu 1 extincteur pour 200 m², selon les indications du code du travail. Ces extincteurs seront installés près des issues.</p> <p>Conforme</p>
	<p>– de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé ;</p>	<p>Stockages automatisés Non concerné</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		– le cas échéant, les colonnes sèches ou les moyens fixes d'aspersion d'eau prévus au point 6 de cette annexe.	Non-concerné
		Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant deux heures.	Voir plus haut Conforme
		Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001, sans toutefois dépasser 720 m3/h durant 2 heures.	Le besoin en eau est calculé conformément au document technique D9 et est de 480 m <sup>3</sup> pour une durée de 2 heures. Conforme
		Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par l'application du document technique D9, sous réserve qu'une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article 1er. La justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, sous réserve de l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone	Non-concerné

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

	concernée par l'incendie. A cet effet, des aires de stationnement des engins d'incendie, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours, respectant les dispositions prévues au 3.3.2, sont disposées aux abords immédiats de la capacité de rétention des eaux d'extinction d'incendie.	
	L'exploitant joint au dossier prévu à l'article 1.2 de la présente annexe la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation.	L'exploitant fournira la justification de la disponibilité effective des débits après la mise en service de l'installation. Conforme
	En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.	Les systèmes d'extinction automatiques d'incendie seront installés, entretenus et vérifiés par des organismes reconnus. Conforme
	L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.	L'installation est équipée d'un système de sécurité incendie reporté 24h/24 et 7j/7 permettant d'alerter le SDIS. Conforme
	Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.	L'exploitant s'engage à effectuer un exercice de défense contre l'incendie dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation du bâtiment. L'exercice sera renouvelé au moins tous les trois ans. Conforme

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

14	Evacuation du personnel	<p>Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.</p> <p>En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.</p> <p>Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 m2. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables.</p> <p>Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.</p>	<p>L'exploitant s'engage à réaliser un exercice d'évacuation dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation du bâtiment.</p> <p>L'exercice sera renouvelé au moins tous les six mois.</p> <p>Conforme</p>
15	Installations électriques et équipements métalliques	<p>Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées.</p>	<p>L'exploitant garantit l'entretien et la vérification des installations électriques.</p> <p>Conforme</p>
		<p>A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.</p> <p>A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux</p>	<p>Les équipements électriques sont mis à la terre.</p> <p>Le local transformateur est implanté dans un local REI 120 muni de portes EI120C.</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		<p>normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.</p> <p>Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur de degré au moins REI 120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2.</p> <p>L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.</p>	<p>L'entrepôt sera équipé d'une installation de protection contre la foudre. Une analyse de risque foudre et une étude technique ont été réalisées dans le cadre du projet (voir Volume 4).</p> <p>Conforme</p>
16	Eclairage	<p>Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.</p> <p>Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.</p> <p>Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.</p> <p>Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.</p>	<p>L'éclairage artificiel est électrique.</p> <p>Conforme</p>
17	Ventilation et recharge de batteries	<p>Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive.</p> <p>Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux.</p> <p>Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant le degré REI de la paroi traversée.</p>	<p>Un local de charge conforme à l'arrêté de mai 2000 relatif aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 2925 sera implanté dans un local ventilé et sera séparé des autres locaux par des parois REI120.</p> <p>Conforme</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		<p>La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.</p> <p>S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement réservé à cet effet et est, soit extérieur à l'entrepôt, soit séparé des cellules de stockage par des parois et des portes munies d'un ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C (Classe de durabilité C2 pour les portes battantes).</p>	
18.1	Chaufferie	<p>– un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.</p>	<p>Non-concerné (aucune chaufferie dans le nouveau bâtiment)</p>
18.2	Autres moyens de chauffage	<p>Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent</p>	

		<p>Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ;</li> <li>-la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ;</li> <li>-la tuyauterie située à l'intérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en fonctionnement ;</li> <li>es tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;</li> <li>-les tuyauteries d'alimentation en gaz à l'intérieur de chaque cellule sont en acier et sont assemblées par soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de l'appareil. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;</li> <li>-les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries gaz peuvent être notamment placées sous fourreau acier ;</li> <li>-toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>–une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute de pression dans la ligne gaz) ou détection d’absence de flamme au niveau d’un aérotherme, entraîner sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d’isolement situées sur la tuyauterie d’alimentation en gaz, de part et d’autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l’entrepôt ;</p> <p>–toute partie de l’aérotherme en contact avec l’air ambiant présente une température inférieure à 120 oC. En cas d’atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l’aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l’alinéa précédent ;</p> <p>–les aérothermes, les tuyauteries d’alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l’objet d’une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.</p> <p>Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.</p> <p>Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au point 4 de cette annexe.</p> <p>Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent, présentent les mêmes</p>	
--	--	---	--

		garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent. Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.	
19	Nettoyage des locaux	Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.	Le buffer sera régulièrement nettoyé pour éviter tout risque de poussière. Aucune présence humaine en fonctionnement normalement dans les cellules de grande hauteur, activité non génératrice de poussières. Conforme
20	Travaux de réparation et d'aménagement	Dans les parties de l'installation présentant des risques recensés au deuxième alinéa point 3.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants : – la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; – l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; – les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; – l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; – lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de	Un document sera établi par l'exploitant avant les travaux, définissant les phases d'activités dangereuses, les moyens de prévention, etc. L'exploitant s'engage à vérifier la bonne réalisation des travaux avant reprise de l'activité. Conforme

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		<p>la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.</p> <p>Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.</p> <p>Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.</p> <p>Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.</p> <p>Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>	
21	Consignes	<p>Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.</p>	<p>Liste des documents de sécurité:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de prévention</li> <li>- Accueil sécurité des entreprises extérieures</li> <li>- Règles d'hygiène sur le site (entreprises extérieures et personnel )</li> <li>- Procédure de traitement des anomalies / devoir d'alerte</li> <li>- Fiches de sécurité générales (circulation des piétons, utilisation d'un</li> </ul>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

			chariot élévateur, utilisation des échelles, ...)
		<p>Ces consignes doivent notamment indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'interdiction de fumer ;</li> <li>– l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;</li> <li>– l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;</li> <li>– l'obligation du document ou dossier évoqué au point 20 ;</li> <li>– les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;</li> <li>– les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;</li> <li>– les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;</li> <li>– les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 11 ;</li> <li>– les moyens de lutte contre l'incendie ;</li> </ul>	<p>Les consignes de sécurité seront affichées dans le bâtiment.</p> <p>Conforme</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance...) de ceux-ci ;</li> <li>– la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.</li> </ul>	
22	Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie – Maintenance	<p>L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.</p> <p>L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie.</p> <p>Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation.</p> <p>Pour les installations comportant un plan de défense incendie défini au point 23, l'exploitant y inclut les mesures précisées ci-dessus.</p>	<p>L'exploitant sera en charge de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (tenue d'un registre de vérifications) et de la mise en place de mesures de réduction du risque incendie en cas d'indisponibilité du système de sprinklage. Le site dispose d'une équipe de 2<sup>nd</sup>e intervention formée à cette situation.</p> <p>Conforme</p>

23	Plan de défense incendie	<p>Pour tout entrepôt soumis à autorisation ou ayant application des dispositions particulières prévues au point 7, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie d'une cellule.</p> <p>Le plan de défense incendie comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;</li> <li>– l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;</li> <li>– les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;</li> <li>– la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;</li> <li>– le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ;</li> <li>– la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ;</li> <li>– la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ;</li> <li>– la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ;</li> </ul>	<p>Le site dispose d'un Plan d'Organisation Interne. Celui-ci sera mis à jour. Conforme</p>
----	--------------------------	--	---

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ;</li> <li>– les mesures particulières prévues au point 22.</li> </ul> <p>Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.</p> <p>Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s'il existe. Il est tenu à jour.</p>	
24.1	Valeurs limites de bruit	<p>Au sens du présent arrêté, on appelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– émergence : la différence entre les niveaux de pression continue équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;</li> <li>– zones à émergence réglementée :</li> <li>– l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;</li> <li>– les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;</li> <li>– l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des</li> </ul>	<p>L'exploitant s'engage à faire réaliser une campagne de mesure après la mise en exploitation du bâtiment.</p> <p>Conforme</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)	ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures sauf dimanches et jours fériés	ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)	6 dB (A)	4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)	5 dB (A)	3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.  
 Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.	
24.2	Véhicules – Engins de chantier	<p>Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.</p> <p>L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.</p>	<p>Les véhicules et engins de chantier seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.</p> <p>Aucune sirène ou haut-parleur ne seront utilisé sur le site.</p> <p>Conforme</p>
24.3	Surveillance par l'exploitant des émissions sonores	<p>L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.</p>	<p>L'exploitant s'engage à faire réaliser une campagne de mesure tous les 5 ans.</p> <p>Conforme</p>

# Tableau de conformité rubrique 1510 valant pour les rubriques 1530, 1532, 2662, et 2663 – arrêté autorisation

Applicable au nouveau bâtiment de stockage

Les bâtiments existants relevant de la rubrique 1510 ne seront pas modifiés

		<p>Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation.</p> <p>Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration.</p>	<p>L'exploitant fera réaliser une mesure du niveau de bruit et de l'émergence dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation.</p> <p>Conforme</p>
25	Surveillance	<p>En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment l'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que l'accès des services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.</p>	<p>Le site est clos par une clôture de 2 m de hauteur. Son accès est contrôlé durant les heures d'ouverture,</p> <p>De nombreuses caméras de surveillance sont réparties sur l'ensemble du site,</p> <p>En dehors des heures d'ouverture, une société de gardiennage est chargée de la surveillance du site.</p> <p>Conforme</p>
26	Remise en état après exploitation	<p>L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;</li> <li>– les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.</li> </ul>	<p>En cas de cessation d'activité, l'exploitant s'engage à mettre le site en sécurité et remettre le site en état dans l'objectif d'un usage industriel.</p> <p>Les produits dangereux et les déchets seront évacués. Les cuves et canalisations ayant contenu des produits polluants seront nettoyées et décontaminées voire retirées.</p> <p>Conforme</p>